



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0127.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Przewody elastyczne nieizolowane: Aludec Classic, Aludec AA3, Aludec 112, Semidec DXD, Combidec**

Zawierający / containing: aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego i systemów odzysku ciepła (rekuperacja) i uzdatniania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, obiektach ochrony zdrowia i produkcji rolnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

DUTCH ENVIRONMENT CORPORATION B.V.
NL -7500 AA Enschede
Ir. Hanlostraat 18 - 22, P.O. Box 35, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DEC International B.V.
7575EE Oldenzaal
Lübeckstraat 26, Niderlandy



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.06.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.06.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca 2024

The date of issue of the certificate: 7th June 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. M. Jęmsheef
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB